

羽合温泉モニタリング結果(2020年度)

年月	送湯量 (m3) 【①】	余剰温泉量(m3)				余剰温泉温度 (°C)	温泉利用量(m3)				漏水等紛失量 (m3) 【①-②-③】	備考
		1号タンク	2号タンク	3号タンク	計 【②】		1号タンク	2号タンク	3号タンク	計 【③】		
2020年4月	28,664	8,630	43	1,930	10,602	47.0	8,852	2,226	4,276	15,355	2,707	
2020年5月	29,776	9,506	522	2,358	12,386	48.0	7,063	2,006	4,062	13,132	4,259	
2020年6月	28,806	9,801	279	2,410	12,490	48.5	7,010	1,721	3,348	12,080	4,236	
2020年7月	30,302	10,861	494	2,157	13,513	48.5	7,300	1,681	3,294	12,276	4,513	
2020年8月	30,935	11,534	1,490	2,399	15,422	49.0	6,244	1,492	2,695	10,431	5,082	
2020年9月	29,695	11,500	1,233	2,127	14,860	49.0	5,747	1,565	2,763	10,074	4,760	
2020年10月	30,450	11,280	2,253	1,873	15,407	49.0	6,462	2,011	3,710	12,182	2,861	
2020年11月	29,618	10,251	1,692	2,006	13,949	49.0	7,008	2,162	3,964	13,134	2,534	
2020年12月	15,066	4,866	2,447	2,389	9,703	0.0	3,768	2,610	4,378	10,756	-5,393	
2021年1月	11,068	3,155	2,415	2,461	8,031	49.0	3,364	2,740	4,307	10,411	-7,373	
2021年2月	25,836	5,793	6	2,876	8,676	48.0	7,251	2,414	3,998	13,663	3,497	
2021年3月	27,140	4,056	7	3,060	7,123	48.0	8,801	2,434	4,185	15,421	4,596	

※余剰温泉温度は1号タンクのオーバーフロー管の管末付近を手動計測したもの。