

報告事項イ

公立学校におけるブロック塀等の安全点検の状況について

公立学校におけるブロック塀等の安全点検の状況について、別紙のとおり報告します。

平成30年8月17日

鳥取県教育委員会教育長 山本 仁志

## 公立学校におけるブロック塀等の安全点検の状況について

平成30年8月17日  
教育環境課  
体育保健課

### 1 学校施設におけるブロック塀等の安全点検

#### (1) 文部科学省調査の結果について

文部科学省は、学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果をとりまとめ、8月10日に公表した。(別冊の報道発表資料のとおり)

<県内の公立学校の状況>

校 種	学校数	ブロック 塀を有す る学校数	外観点検			内部点検	
			安全性に問題がある			内部点検が必要な	
			高さ・控 壁の問題 あり	劣化・ 損傷あり	ブロック 塀を有す る学校数	ブロック 塀を有す る学校数	点検が完 了してい る学校数
幼稚園等	13	0	—	—	—	—	—
小学校	124	42	24	27	34	18	4
中学校	54	24	11	9	14	11	2
義務教育学校	3	1	0	1	1	0	—
高等学校	24	14	10	6	11	9	1
特別支援学校	10	2	1	1	1	1	0
計	228	83	46	44	61	39	7

※学校設置者別の内訳は別添1のとおり、県立学校の点検状況は別添2のとおり

#### (2) 安全性に問題があるブロック塀に対する対応状況等

##### ア) 市町村立学校

- 米子市では7月10日から順次撤去工事を実施
- この他の市町についても、それぞれの判断に基づいて、撤去・改修費について補正予算での対応を検討しているなど、対応が進められている。

##### イ) 県立学校

- 近づかないよう注意喚起をするとともに、早期に対策が必要なブロック塀については撤去工事を実施済み(鳥取東、境港総合技術)。
- 撤去及び代替フェンスの設置を要する場合等は、9月補正などの予算措置を行い改修等を進めていく。
- 内部点検については、順次実施してきており、未実施2校(倉吉総合産業、鳥取中央育英)は8月下旬に実施する予定。

### 2 通学路の安全点検等

(1) 「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」(平成24年3月文部科学省)に基づき、各小学校において通学路の危険箇所と思われる場所の確認を実施した。

(2) ブロック塀の点検等については以下の手順で実施中。

- ① 6月下旬から8月上旬にかけて各市町村で一次点検を行い、危険なブロック塀の洗い出しを行った。(別添3のとおり)
- ② 現在鳥取県建築士会が、市町村が洗い出した危険なブロック塀の二次点検に向けて、各支部と調整を行っている。
- ③ 今後の予定
  - ・建築士会による点検結果は、県教育委員会経由で各市町村教育委員会へ送付する。
  - ・各学校において、点検結果をもとに児童生徒に危険箇所を示すなどし、登下校中の安全確保について指導を徹底する。
  - ・危険であることが判明したブロック塀については、住まいまちづくり課から、所有者等に適法に維持管理、撤去するよう要請する。
  - ・県道、県管理道路沿いにある危険ブロックについては、道路管理者から通行者へ注意表示、必要に応じて応急措置(土嚢設置等)を行う。

公立学校のブロック塀等の安全点検等の状況（鳥取県）

校種	市区町村名等	学校数 (校)	現状				ブロック塀等を有する学校における外観に基づく点検											ブロック塀内部の点検				
			ブロック塀を有する学校数 (校)	ブロック塀のない学校数 (校)	未報告の学校数 (校)	ブロック塀の全長 (m)	点検実施状況		点検結果						点検を踏まえた安全対策			点検実施状況		点検を踏まえた安全対策		
							外観に基づく点検が完了している学校数 (校)	点検実施率 (%)	安全性に問題があるブロック塀を有していない学校数 (校)	割合 (%)	高さ・壁つ控え等について問題がある学校数 (校)	うち、高さについて問題がある学校数 (校)	劣化・損傷がある学校数 (校)	安全性に問題があるブロック塀があった学校数 (校)	割合 (%)	応急対応が完了している学校数 (校)	割合 (%)	安全上対策が必要なブロック塀の全長 (m)	内部点検が必要なブロック塀を有する学校数 (校)		うち、ブロック塀内部点検が完了している学校数 (校)	割合 (%)
E	F	G	H	i1	i2	I	J	K	L	M	N	O										
幼稚園	鳥取市	3	0	3	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
幼保連携型 認定こども 園	若桜町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	湯梨浜町	5	0	5	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北栄町	4	0	4	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	10	0	10	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小学校	鳥取市	41	6	35	0	213	6100.0	2	4.9	0	0	4	4	9.8	4	100.0	168	2	0	0.0	0	
	米子市	23	13	10	0	848	13100.0	2	8.7	8	4	6	11	47.8	11	100.0	684	6	0	0.0	0	
	倉吉市	14	8	6	0	325	8100.0	0	0.0	5	3	7	8	57.1	4	50.0	141	4	0	0.0	0	
	境港市	7	0	7	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	岩美町	3	1	2	0	11	1100.0	1	33.3	0	0	0	0	0.0	—	—	—	1	0	0.0	0	
	若桜町	2	0	2	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	智頭町	1	1	0	0	35	1100.0	0	0.0	1	0	1	1	100.0	1	100.0	35	0	—	—	—	—
	八頭町	4	0	4	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三朝町	3	3	0	0	106	3100.0	1	33.3	2	1	2	2	66.7	2	100.0	41	3	3	100.0	0	
	湯梨浜町	3	1	2	0	40	1100.0	0	0.0	1	0	0	1	33.3	0	0.0	40	0	—	—	—	—
	琴浦町	5	2	3	0	18	2100.0	1	20.0	1	0	1	1	20.0	1	100.0	8	1	0	0.0	0	
	北栄町	2	1	1	0	10	1100.0	0	0.0	1	0	1	1	50.0	1	100.0	10	0	—	—	—	—
	日吉津村	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大山町	4	2	2	0	57	2100.0	0	0.0	2	0	2	2	50.0	2	100.0	57	0	—	—	—	—
	南部町	3	0	3	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	伯耆町	4	3	1	0	48	3100.0	1	25.0	2	0	2	2	50.0	2	100.0	43	1	1	100.0	0	
	日南町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	日野町	2	1	1	0	15	1100.0	0	0.0	1	0	1	1	50.0	1	100.0	15	0	—	—	—	—
	江府町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	124	42	82	0	1,726	42100.0	8	6.5	24	8	27	34	27.4	29	85.3	1,242	18	4	22.2	0		
中学校	鳥取市	14	3	11	0	57	3100.0	1	7.1	0	0	2	2	14.3	2	100.0	9	1	0	0.0	0	
	米子市	10	6	4	0	564	6100.0	3	30.0	3	2	1	3	30.0	3	100.0	328	4	0	0.0	0	
	倉吉市	5	2	3	0	205	2100.0	0	0.0	1	1	2	2	40.0	2	100.0	205	2	0	0.0	0	
	境港市	3	2	1	0	41	2100.0	0	0.0	2	0	1	2	66.7	2	100.0	41	0	—	—	—	—
	岩美町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	若桜町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	智頭町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	八頭町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	三朝町	1	1	0	0	30	1100.0	0	0.0	1	0	1	1	100.0	1	100.0	30	0	—	—	—	—
	湯梨浜町	2	2	0	0	73	2100.0	2	100.0	0	0	0	0	0.0	—	—	—	0	—	—	—	—
	琴浦町	2	1	1	0	3	1100.0	0	0.0	1	0	0	1	50.0	1	100.0	3	0	—	—	—	—
	北栄町	2	1	1	0	70	1100.0	1	50.0	0	0	0	0	0.0	—	—	—	0	—	—	—	—
	日吉津村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大山町	3	1	2	0	29	1100.0	0	0.0	1	0	1	1	33.3	1	100.0	21	1	1	100.0	0	
	南部町	2	2	0	0	245	2100.0	2	100.0	0	0	0	0	0.0	—	—	—	2	0	0.0	0	
	伯耆町	2	2	0	0	91	2100.0	0	0.0	2	1	1	2	100.0	2	100.0	91	0	—	—	—	—
	日南町	1	1	0	0	41	1100.0	1	100.0	0	0	0	0	0.0	—	—	—	1	1	100.0	0	
日野町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
江府町	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
米子市日吉津村 中学校組合	1	0	1	0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	54	24	30	0	1,449	24100.0	10	18.5	11	4	9	14	25.9	14	100.0	728	11	2	18.2	0		
義務教育学校	鳥取市	3	1	2	0	19	1100.0	0	0.0	0	0	1	1	33.3	1	100.0	19	0	—	—	—	—
高等学校	鳥取県	24	14	10	0	1,149	14100.0	3	12.5	10	4	6	11	45.8	11	100.0	450	9	1	11.1	0	
特別支援学校	鳥取県	10	2	8	0	64	2100.0	1	10.0	1	0	1	1	10.0	1	100.0	37	1	0	0.0	0	
合計		228	83	145	0	4,407	83100.0	22	9.6	46	16	44	61	26.8	56	91.8	2,476	39	7	17.9	0	





県立学校の敷地内にあるブロック塀の点検状況について

平成30年8月17日  
教育環境課

1. 全調査結果の概要

- (1) 調査対象学校  
34校 (高校24校、特別支援学校(分校含む)10校)
- (2) ブロック塀等を有する学校数  
16校 (高校14校、特別支援学校(分校含む)2校)
- (3) 調査の状況(学校ごと)

	学校名	ブロック塀等の有無	第1段階 (外観に基づく点検)				第2段階 (ブロック内部の点検)	
			外観に基づく点検の実施	点検結果		安全性の有無	ブロック塀等の内部点検の必要性	ブロック塀等の内部点検の実施
				高さ・控え壁等の適合	劣化・損傷			
高等学校	鳥取東	有	○	×	×	×	○	×
	鳥取工業	有	○	×	×	×	○	×
	青谷	有	○	×	○	×	○	×
	八頭	有	○	○	○	○	○	×
	倉吉西	有	○	×	○	×	×	
	倉吉農業	有	○	×	×	×	×	
	倉吉総合産業	有	○	○	×	×	○	×
	鳥取中央育英	有	○	○	○	○	○	×
	米子東	有	○	×	×	×	○	×
	米子西	有	○	×	○	×	×	
	米子	有	○	×	○	×	○	×
	米子南	有	○	×	○	×	×	
	境港総合技術	有	○	×	×	×	×	
	日野	有	○	○	○	○	○	○
高等学校計	14	14	10	6	11	9	1	
特別支援学校	倉吉養護	有	○	×	×	×	×	
	皆浜分校	有	○	○	○	○	○	×
特別支援学校計	2	2	1	1	1	1	0	
県立学校計	16	16	11	7	12	10	1	

2. 対応状況及び方針

- (1) 近づかないよう注意喚起をするとともに、高さが不適合(2.2mを超える)のブロック塀や、控え壁(間隔)不適合で傾き等の劣化が認められ道路等に面しているものについては、順次撤去等を実施済み。(鳥取東、境港総合技術)
- (2) 外観に基づく点検において基準内のブロック塀についても、内部点検を順次実施してきており、未実施2校(倉吉総合産業、鳥取中央育英)は8月下旬に実施する予定。
- (3) (1)以外の安全性に問題のあるブロック塀、(2)により安全性に問題があると判断されたブロック塀についても、順次撤去改修等を進める。  
  - <9月補正による撤去新設> 鳥取工業、米子東
  - <9月補正による新設> 境港総合技術
  - <今年度の修繕枠予算による撤去(予定)> 青谷、倉吉西、米子南、倉吉養護

# 県立学校の敷地内にあるブロック塀の点検状況について

平成30年8月17日  
教育環境課

## 1. 全調査結果の概要

### (1) 調査対象学校

34校（高校24校、特別支援学校（分校含む）10校）

### (2) ブロック塀等を有する学校数

16校（高校14校、特別支援学校（分校含む）2校）

### (3) 調査の状況（学校ごと）

	学校名	ブロック塀等の有無	第1段階 (外観に基づく点検)				第2段階 (ブロック内部の点検)	
			外観に基づく点検の実施	点検結果		安全性の有無	ブロック塀等の内部点検の必要性	ブロック塀等の内部点検の実施
				高さ・控え壁等の適合	劣化・損傷			
高等学校	鳥取東	有	○	×	×	×	○	×
	鳥取工業	有	○	×	×	×	○	×
	青谷	有	○	×	○	×	○	×
	八頭	有	○	○	○	○	○	×
	倉吉西	有	○	×	○	×	×	
	倉吉農業	有	○	×	×	×	×	
	倉吉総合産業	有	○	○	×	×	○	×
	鳥取中央育英	有	○	○	○	○	○	×
	米子東	有	○	×	×	×	○	×
	米子西	有	○	×	○	×	×	
	米子	有	○	×	○	×	○	×
	米子南	有	○	×	○	×	×	
	境港総合技術	有	○	×	×	×	×	
	日野	有	○	○	○	○	○	○
高等学校計		14	14	10	6	11	9	1
特別支援学校	倉吉養護	有	○	×	×	×	×	
	皆浜分校	有	○	○	○	○	○	×
特別支援学校計		2	2	1	1	1	1	0
県立学校計		16	16	11	7	12	10	1

## 2. 対応状況及び方針

- 近づかないよう注意喚起をするとともに、高さが不適合（2.2mを超える）のブロック塀や、控え壁（間隔）不適合で傾き等の劣化が認められ道路等に面しているものについては、順次撤去等を実施済み。（鳥取東、境港総合技術）
- 外観に基づく点検において基準内のブロック塀についても、内部点検を順次実施してきており、未実施2校（倉吉総合産業、鳥取中央育英）は8月下旬に実施する予定。
- (1) 以外の安全性に問題のあるブロック塀、(2) により安全性に問題があると判断されたブロック塀についても、順次撤去改修等を進める。  
  - <9月補正による撤去新設> 鳥取工業、米子東
  - <9月補正による新設> 境港総合技術
  - <今年度の修繕枠予算による撤去（予定）> 青谷、倉吉西、米子南、倉吉養護

## 通学路のブロック塀の点検状況について（8／10現在）

体育保健課

### ○各市町村からの報告状況

	市町村名	進捗状況	建築士会への依頼	報告数		(参考)	
				該当した学校数	ブロック塀の箇所数	高さ2.2m超の塀	ひび割れのある塀
1	鳥取市	済	なし	51	327	120	51 ( 16% )
2	米子市	済	なし	27	157	44	17 ( 11% )
3	倉吉市	済	あり	12	66	8	26 ( 39% )
4	境港市	済	なし	7	776	8	195 ( 25% )
5	岩美町	済	あり	4	398	14	62 ( 16% )
6	八頭町	済	あり	5	62	9	14 ( 23% )
7	若桜町	済	あり	1	53	2	24 ( 45% )
8	智頭町	済	あり	1	65	15	0 ( 0% )
9	湯梨浜町	済	あり	5	200	4	22 ( 11% )
10	三朝町	済	あり	2	7	0	3 ( 43% )
11	北栄町	済	あり	4	42	4	14 ( 33% )
12	琴浦町	済	あり	6	100	6	39 ( 39% )
13	日吉津村	済	あり	2	180	1	11 ( 6% )
14	大山町	済	あり	7	41	5	24 ( 59% )
15	南部町	済	あり	4	108	5	78 ( 72% )
16	伯耆町	済	あり	6	37	0	18 ( 49% )
17	日南町	済	なし	1	7	0	0 ( 0% )
18	日野町	済	なし	2	4	1	1 ( 25% )
19	江府町	済	あり	1	65	1	14 ( 22% )
	(合計)		あり: 14市町村	148	2,695	247	613 ( 23% )

※二次点検の対象外とするブロック塀

①高さが、0.6m未満のもの

②高さが、0.6m以上1.2m以下で、ぐらつきがなく、ブロック下部に「かさ上げ擁壁」がないもの

※市町村によって報告箇所数に大きな差異が見られるが、通学路にあるブロック塀を網羅的に報告している市町村と、危険度が高いと思われるものを抽出して報告している市町村があるためと思われる。

## 通学路のブロック塀の点検状況について（8／10現在）

体育保健課

### ○各市町村からの報告状況

	市町村名	進捗状況	建築士会への依頼	報告数		(参考)	
				該当した学校数	ブロック塀の箇所数	高さ2.2m超の塀	ひび割れのある塀
1	鳥取市	済	なし	51	327	120	51 ( 16% )
2	米子市	済	なし	27	157	44	17 ( 11% )
3	倉吉市	済	あり	12	66	8	26 ( 39% )
4	境港市	済	なし	7	776	8	195 ( 25% )
5	岩美町	済	あり	4	398	14	62 ( 16% )
6	八頭町	済	あり	5	62	9	14 ( 23% )
7	若桜町	済	あり	1	53	2	24 ( 45% )
8	智頭町	済	あり	1	65	15	0 ( 0% )
9	湯梨浜町	済	あり	5	200	4	22 ( 11% )
10	三朝町	済	あり	2	7	0	3 ( 43% )
11	北栄町	済	あり	4	42	4	14 ( 33% )
12	琴浦町	済	あり	6	100	6	39 ( 39% )
13	日吉津村	済	あり	2	180	1	11 ( 6% )
14	大山町	済	あり	7	41	5	24 ( 59% )
15	南部町	済	あり	4	108	5	78 ( 72% )
16	伯耆町	済	あり	6	37	0	18 ( 49% )
17	日南町	済	なし	1	7	0	0 ( 0% )
18	日野町	済	なし	2	4	1	1 ( 25% )
19	江府町	済	あり	1	65	1	14 ( 22% )
	(合計)		あり: 14市町村	148	2,695	247	613 ( 23% )

※二次点検の対象外とするブロック塀

①高さが、0.6m未満のもの

②高さが、0.6m以上1.2m以下で、ぐらつきがなく、ブロック下部に「かさ上げ擁壁」がないもの

※市町村によって報告箇所数に大きな差異が見られるが、通学路にあるブロック塀を網羅的に報告している市町村と、危険度が高いと思われるものを抽出して報告している市町村があるためと思われる。

## 通学路のブロック塀の点検状況について（8／10現在）

体育保健課

### ○各市町村からの報告状況

	市町村名	進捗状況	建築士会への依頼	報告数		(参考)	
				該当した学校数	ブロック塀の箇所数	高さ2.2m超の塀	ひび割れのある塀
1	鳥取市	済	なし	51	327	120	51 ( 16% )
2	米子市	済	なし	27	157	44	17 ( 11% )
3	倉吉市	済	あり	12	66	8	26 ( 39% )
4	境港市	済	なし	7	776	8	195 ( 25% )
5	岩美町	済	あり	4	398	14	62 ( 16% )
6	八頭町	済	あり	5	62	9	14 ( 23% )
7	若桜町	済	あり	1	53	2	24 ( 45% )
8	智頭町	済	あり	1	65	15	0 ( 0% )
9	湯梨浜町	済	あり	5	200	4	22 ( 11% )
10	三朝町	済	あり	2	7	0	3 ( 43% )
11	北栄町	済	あり	4	42	4	14 ( 33% )
12	琴浦町	済	あり	6	100	6	39 ( 39% )
13	日吉津村	済	あり	2	180	1	11 ( 6% )
14	大山町	済	あり	7	41	5	24 ( 59% )
15	南部町	済	あり	4	108	5	78 ( 72% )
16	伯耆町	済	あり	6	37	0	18 ( 49% )
17	日南町	済	なし	1	7	0	0 ( 0% )
18	日野町	済	なし	2	4	1	1 ( 25% )
19	江府町	済	あり	1	65	1	14 ( 22% )
	(合計)		あり: 14市町村	148	2,695	247	613 ( 23% )

※二次点検の対象外とするブロック塀

①高さが、0.6m未満のもの

②高さが、0.6m以上1.2m以下で、ぐらつきがなく、ブロック下部に「かさ上げ擁壁」がないもの

※市町村によって報告箇所数に大きな差異が見られるが、通学路にあるブロック塀を網羅的に報告している市町村と、危険度が高いと思われるものを抽出して報告している市町村があるためと思われる。