

番号	質問事項	回答
1	<p>図面の中に手書きで「排水100A」と記載されております。</p> <p>本FRP水槽底部に排水50Aエルボ（TS式）とは別で、製品として100Aの排水口があるものという事でしょうか。</p> <p>また、位置寸法等の記載がありませんので、必要であれば御教示願います。</p>	<p>排水50Aとは別に100A（DVソケット）の排水口が必要です。</p> <p>図面と既設水槽の写真を添付しますのでご確認ください。</p>