

## 加地発電所点検口内継手 仕様書

- 概要  
加地発電所における水圧管路用伸縮継手の製造及び納品を行うものである。
- 納入場所  
鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所
- 納入期限  
令和7年3月25日まで
- 水圧管路用伸縮継手ほか一式の仕様、数量等  
以下の仕様及び数量一覧表と同等以上のものとする。

仕様及び数量一覧表

品目	仕様	数量	備考
伸縮継手 φ600	管外径627mm程度 本管：FRP管 【塗装仕様】内面：ビニルエステル樹脂塗料 下・中・上850μm (中塗・上：同カラスプレーク ML-3000) 外面：タールエポキシ樹脂塗装 300μm 【使用圧力】常圧 2.5MPa 最高圧 3.8MPa 【材質等】ボルト・ナット：SUS304 スリーブ：SS400、スライドタイプ	1基	

※上記最大設計内水圧は、常用圧（静水圧）＋水撃圧 ＝ 最大設計内水圧 として表記