

鳥取工業用水水質検査状況 (R3. 7月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎月8項目(1～4は毎日、5～8は2週間毎)の水質測定を実施しています。
安心してご使用いただける工業用水の供給に努めています。

項目・単位	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)
1 水温	℃	22.8	24.0	24.4	24.0	23.7	23.3	23.0	21.4	20.0	19.7	20.1	20.4	20.2	21.0	21.5	21.4	21.9	22.6	23.6
2 濁度	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3 水素イオン濃度	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
4 アルカリ度	mg/l	26.2	27.1	26.9	25.7	30.0	29.5	23.5	13.6	13.8	16.4	18.0	19.6	19.7	20.0	17.6	18.5	18.3	18.3	18.8
5 硬度	mg/l																			
6 蒸発残留物	mg/l																			
7 塩素イオン	mg/l																			
8 鉄イオン	mg/l																			

項目・単位	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	基準値	基準値	平均	最大	最小
		(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(工業用水)	(上水)			
1 水温	℃	24.6	25.2	25.5	25.8	26.0	26.1	25.9	26.0	25.5	25.5	25.7	26.2	常温		23.4	26.2	19.7
2 濁度	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	20度以下	2度以下	0.2	0.4	0.1
3 水素イオン濃度	(pH)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.5以上8.0以下	5.8以上8.6以下	6.8	7.0	6.8
4 アルカリ度	mg/l	19.1	20.6	20.9	22.0	23.1	23.3	23.6	25.2	25.3	25.2	24.7	26.3	75以下		21.9	30.0	13.6
5 硬度	mg/l													120以下	300以下	18.0	21	15
6 蒸発残留物	mg/l													250以下	500以下	62.0	62	62
7 塩素イオン	mg/l													80以下	200以下	12.5	15.0	10.0
8 鉄イオン	mg/l													0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03

※ ①鉄の<0.03は測定限界値以下 ②鳥取工業用水は上水の基準を目標として水質浄化に努めています。